



Für ein sicheres Arbeitsumfeld und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter

Übersicht Wartungsintervalle & Preisliste Ersatzteile (Stand 02/2021)

Modell Air Cleaner Q



Wartungsrelevante Bauteile im Deckeneinbaugerät	Anzahl verbaut	Empfohlener Wartungsintervall	Preis netto
IRD Röhre Ionisationsröhre	2	Reinigung spätestens alle 10.000 Betriebsstunden, Tausch nach 40.000 Betriebsstunden oder 5 Jahren	149,00€
Filtermatte	1	Tausch alle 10.000 Betriebsstunden	39,00€

Die Preise sind vom Stand 01.02.2021 und gelten zzgl. Versandkosten und gesetzlicher Umsatzsteuer. Details zur Wartung entnehmen Sie bitte den Produkten beigefügten Bedienungsanleitungen.





Für ein sicheres Arbeitsumfeld und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter

Übersicht Wartungsintervalle & Preisliste Ersatzteile (Stand 02/2021)

Modell Viroxx E 150++



Wartungsrelevante Bauteile im Viroxx E 150++	Anzahl verbaut	Empfohlener Wartungsintervall	Preis netto
IRF Röhre Ionisationsröhre	2	Reinigung alle 6 Monate empfohlen Austausch nach 16,000 Betriebsstunden oder nach spätestens 5 Jahren	159,00€
UVC Strahler	1	Austausch nach 8,000 Betriebsstunden	79,00€
Vorfilter	1	Je nach Staubbelastung 1-2-mal im Jahr	19,00€
Katalysator	1	Je nach Staubbelastung 1-2-mal im Jahr	199,00€
Hepa Filter (Option)	1	Je nach Staubbelastung 1-2-mal im Jahr, ist eine Option MUSS NICHT VERBAUT WERDEN	249,00€

Die Preise sind vom Stand 01.02.2021 und gelten zzgl. Versandkosten und gesetzlicher Umsatzsteuer. Details zur Wartung entnehmen Sie bitte den Produkten beigelegten Bedienungsanleitungen.